

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

3月18日 3:00 現在

| 号機                    | 1u   | 2u  | 3u   | 4u                 | 5u                         | 6u                         |
|-----------------------|--|---|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 注水状況                  | 消火系ラインを用いた海水注<br>中。<br>流量計無<br>圧力 0.55MPa(1:40)                            | 消火系ラインを用いた海水注<br>中。<br>流量 550L/min(仮設計器)<br>圧力 0.65MPa(2:47)            | 消火系ラインを用いた海水注<br>中。<br>流量 250L/min(仮設計器)<br>圧力 0.50MPa(3/17 21:40) | 停止中                | 停止中                        | 停止中                        |
| 原子炉水位                 | 燃料域A: -1700mm<br>燃料域B: ダウンスケール<br>(2:50 現在)                                | 燃料域A: -1400mm<br>(2:50 現在)  | 燃料域A: -2000mm<br>燃料域B: -2300mm<br>(2:45 現在)                        | -                  | 停止域<br>2018mm<br>(3:00 現在) | 停止域<br>1909mm<br>(3:00 現在) |
| 原子炉圧力                 | 0.164MPag (A)<br>0.142MPag (B)<br>(2:50 現在)                                | -0.016MPag (A)<br>-0.032MPag (B)<br>(2:50 現在)                           | -0.005MPag (A)<br>0.014MPag (B)<br>(2:45 現在)                       | -                  | 0.742MPag<br>(3:00 現在)     | 0.531MPag<br>(3:00 現在)     |
| 原子炉水温度                | -  |   |  | -                  | 163.1℃<br>(3:00 現在)        | 157.1℃<br>(3:00 現在)        |
| D/W・S/C 圧力<br>S/C 水温度 | D/W 検出器不調<br>S/C 検出器不調   | D/W 0.130MPaabs<br>S/C ダウンスケール<br>(2:50 現在)                             | D/W 0.155MPaabs<br>S/C ダウンスケール<br>(2:45 現在)                        | -                  |                            |                            |
| CAMS                  | D/W $3.80 \times 10^{-3}$ Sv/h<br>S/C $4.77 \times 10^1$ Sv/h<br>(2:50 現在) | D/W $7.98 \times 10^1$ Sv/h<br>S/C $2.40 \times 10^2$ Sv/h<br>(2:50 現在) | D/W -<br>S/C -<br>(CAMS未復帰)  | -                  |                            |                            |
| D/W 設計使用圧力            | 384kPag  | 384kPag   | 384kPag  | -                  |                            |                            |
| D/W 最高使用圧力            | 427kPag  | 427kPag   | 427kPag  | -                  |                            |                            |
| 使用済燃料プール<br>水温度       | -  | -   | -  | 84℃<br>(3/14 4:08) | 65.5℃<br>(3:00 現在)         | 62.0℃<br>(3:00 現在)         |
| 電源                    | 1Aトリップ<br>1Bトリップ   | 2Aトリップ<br>2Bトリップ  | 3Aトリップ<br>3Bトリップ   | 4A,B使用不可           | 5A,Bトリップ                   | 6B動作中<br>6A不可<br>HPCS不可    |
| その他情報                 |  |   |  |                    |                            |                            |