

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

3月20日 16:00現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	消火系ラインを用いた海水注 中。 流量 2m ³ /hr (本設計器) (3/20 1500)	消火系ラインを用いた海水注 中。 流量 20m ³ /hr (本設計器) (3/20 1500)	消火系ラインを用いた海水注 中。 流量 36m ³ /hr (本設計器) (3/20 1600)	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料域A: -1700mm 燃料域B: -1750mm (3/20 1500 現在)	燃料域A: -1400mm (3/20 1500 現在)	燃料域A: -1650mm 燃料域B: -2000mm (3/20 1600 現在)	-	停止域 2501mm (3/20 1600 現在)	停止域 2376mm (3/20 1600 現在)
原子炉圧力	0.187MPag (A) 0.158MPag (B) (3/20 1500 現在)	-0.016MPag (A) -0.020MPag (B) (3/20 1500 現在)	0.119MPag (C) 0.162MPag (B) (3/20 1600 現在)	-	0.147MPag (3/20 1600 現在)	0.690MPag (3/20 1600 現在)
原子炉水温度	-	-	-	-	76.5℃ (3/20 1600 現在)	167.2℃ (3/20 1600 現在)
D/W・S/C圧力	D/W 0.17 MPaabs S/C 0.16 MPaabs (3/20 1500 現在)	D/W 0.125MPaabs S/C ダウンスケール (3/20 1500 現在)	D/W 0.290MPaabs S/C ダウンスケール ~0.800MPaabs (3/20 1600 現在)	-	-	-
CAMS	D/W 1.20×10 ⁴ Sv/h S/C 4.00×10 ⁴ Sv/h (3/20 1500 現在)	D/W 6.25×10 ⁴ Sv/h S/C 2.13×10 ⁵ Sv/h (3/20 1500 現在)	D/W 7.17×10 ⁴ Sv/h S/C 2.00×10 ⁵ Sv/h (3/20 1600 現在)	-	-	-
D/W設計使用圧力	384kPag	384kPag	384kPag	-	-	-
D/W設計使用圧力	427kPag	427kPag	427kPag	-	-	-
使用済燃料プール 水温度	-	-	-	84℃ (3/14 408)	35.1℃ (3/20 1600 現在)	28.0℃ (3/20 1600 現在)
電源	1Aトリップ 1Bトリップ	2Aトリップ 2Bトリップ	3Aトリップ 3Bトリップ	4A 地震時点検中 につき使用不可 4Bトリップ	5Aトリップ 5Bトリップ	6A 動作中 6B 動作中 HPCS 動作
その他情報						