

福島第一・1号機温度に関するパラメータ(修正版)

赤字: エラー修正  
 青字: データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を  
 超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、  
 複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取 日時	VESSEL frange	Vessel frange	給水ノズル N4B(終端)	給水ノズル N4B(内)	給水ノズル N4C(終端)	給水ノズル N4C(内)	vessel core	圧力容器下 部	CRDハウジ ング上部	CRDハウジ ング下部	安全弁排気 203-4A①	安全弁排気 203-4C②	安全弁排気 203-4B③	SR弁排気 203-3A⑥	SR弁排気 203-3B⑦	SR弁排気 203-3C⑧	SR弁排気 203-3D⑨	D/W HVH 戻り( HVH- 12C)	RPVペロー シール (HVH-12A)	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B
削除			削除					削除			削除										
削除			削除					削除			削除										
2011/3/20 22:00				370				388			387										
2011/3/21 3:00				370				381			383							384			
2011/3/21 8:00				370				390			390							390			
2011/3/21 13:30				380				390			390							390			
2011/3/21 14:00				380				390			390							390			
2011/3/21 14:25				380				390			390							390			
2011/3/22 0:15				381				387			391							391			
2011/3/22 5:00				383				391			393							394			
2011/3/22 6:00				380				388			389							393			
2011/3/22 10:30				385				394			400							400			
2011/3/22 11:20				383				394			400							399			
2011/3/22 15:30				386				394			400							400			
2011/3/22 17:00				386				397			400							400			
2011/3/22 18:00				389				397			400							400			
2011/3/22 23:00				392				399			400							400			
削除			削除					削除													
削除			削除					削除													
削除			削除					削除													
削除			削除					削除													
削除			削除					削除													
削除			削除					削除													
削除			削除					削除													
2011/3/23 4:00				400				400			400							400			
2011/3/23 4:00				400				400			400							400			
削除			削除					削除			削除							削除			
削除			削除					削除													
削除			削除					削除													
削除			削除					削除													
2011/3/23 9:00				389				392			397							396			
2011/3/23 9:30				383				387													
2011/3/23 10:00				379				379													
2011/3/23 10:30				371				376													
2011/3/23 11:00				360				365													
2011/3/23 11:30				355				357													
2011/3/23 12:00				345				350													
2011/3/23 12:30				341				349													
2011/3/23 13:00				338				345													
2011/3/23 13:30				332				337													
2011/3/23 14:00				332				336			340							338			
2011/3/23 14:20				326				332			336							335			
2011/3/23 14:30				325				330													
2011/3/23 15:00				315				320													
2011/3/23 15:30				307				314													
2011/3/23 16:00				305				306													
2011/3/23 21:00				260				255			275							260			
2011/3/23 23:00				255				245													
2011/3/24 1:00				243				229			270							235			
2011/3/24 5:00				225				195			250							200			
2011/3/24 7:00				225				185			260							190			
2011/3/24 9:00	181.6		236.6				188.3	192.1			279.2							196.5		191.9	
2011/3/24 11:00	175.3		234.3				192.6	185.3			293.2							193.9		187.9	











福島第一1号機温度に関するパラメータ(修正版)

赤字: エラー修正  
 青字: データ追加またはデータ適正化

【留意事項】各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を  
 超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、  
 複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

データ採取 日時	VESSEL frange	Vessel frange	給水ノズル N4B(終端)	給水ノズル N4B(内)	給水ノズル N4C(終端)	給水ノズル N4C(内)	vessel core	圧力容器下 部	CRDハウジ ング上部	CRDハウジ ング下部	安全弁排気 203-4A①	安全弁排気 203-4C②	安全弁排気 203-4B③	SR弁排気 203-3A⑥	SR弁排気 203-3B⑦	SR弁排気 203-3C⑧	SR弁排気 203-3D⑨	D/W HVH 戻り( HVH- 12C)	RPVペロー シール (HVH-12A)	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B
2011/4/23 6:00	113.6	111	142.6	111.7	111.9	111	112.1	112.6	111.8	111.8	147.6	130.8	119	130.5	128.7	129.4	121.7	96.7	115.9	52.4	52.3
2011/4/23 9:00	113.5	110.9	142.3				112	112.5	111.7	111.7	147.1							96.8	115.7		
2011/4/23 12:00	113.4	110.8	142.3	111.5	111.7	110.8	111.9	112.4	111.6	111.6	146.6	130.3	118.7	130.2	128.1	129.1	121.3	96.6	115.4	52.3	52.2
2011/4/23 15:00	113.4	110.7	142.1				111.9	112.3	111.5	111.6	146.2							96.8	115.4		
2011/4/23 18:00	113.1	110.6	141.8	111.3	111.5	110.6	111.7	112.1	111.4	111.4	145.9	129.8	118.4	129.7	127.7	128.7	121	96.7	115.2	52.1	52.1
2011/4/23 21:00	113.1	110.5	141.4				111.8	112	111.3	111.4	145.3							96.8	115.1	52.1	52.1
2011/4/24 0:00	112.9	110.5	141.2	111.1	111.3	110.4	111.6	111.9	111.2	111.3	145.1	129.3	118.2	129.3	127	128.3	120.7	96.8	114.9	52.1	52
2011/4/24 3:00	112.8	110.2	139.2				111.2	111.6	110.9	111	144.4							96.7	114.6		
2011/4/24 6:00	112.4	109.9	134.4	110.6	110.7	109.8	110.9	111.2	110.7	110.6	146.9	128.4	117	128.6	126.3	127.7	120	96.6	114	51.9	51.9
2011/4/24 12:00	111.7	109.4	133.5	109.2	110.2	109.4	110.5	110.8	110.3	110.4	144	128.5	117.2	128.4	126.4	127.7	119.8	96.3	114	51.8	51.8
2011/4/24 15:00	112.3	109.8	137.6				110.6	111.2	110.6	110.7	143.8							96.4	114		
2011/4/24 18:00	112.3	109.8	137.8	110.6	110.7	109.8	110.8	111.3	110.7	110.7	143.7	128.2	117.1	128.4	126.2	127.7	119.7	96.5	114	51.7	51.7
2011/4/24 21:00	112.3	109.8	137.8				110.9	111.3	110.7	110.7	143.6							96.5	114		